

北上市文化交流センター さくらホール 小ホール 照明設備一覧表

〒024-0084
岩手県北上市さくら通り2丁目1番1号
TEL:0197-61-3300 FAX:0197-61-3301

調光設備

名称	仕様	備考	
調光器	客席用 2kw 6	外部調光信号操作不可	
調光操作卓	JANDS社 EVENT416		
	制御チャンネル	1024ch	
	プリセットフェーダ	36本 2段	
	外部記憶装置	3.5inch フロッピーディスク	EVENTデータのみ対応
	グランドマスターフェーダ	1本	
	段マスターフェーダ兼クロスフェーダ	1組	
	アサインマスターフェーダ	16本	
客席調光操作ボックス	1式	客席誘導灯連動消灯不可	
持込機器用分電盤 (下手奥)	客席調光操作ボックス	1式	

電源設備

名称	仕様	備考
持込機器用分電盤 (下手奥)	1φ3w 60KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm 300A カムロック式出カコネクタ(E-1016)	60A×4
	1φ3w 20KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm 100A	30A×4

DMX信号入出力 (調整室にDMXパッチ盤あり)

名称	DMX-IN	DMX-OUT	備考
1F	前ウォールコンセント	1	15A×1
	奥上手ウォールコンセント		4 15A×1
	奥下手ウォールコンセント	1	持込機器用分電盤内に配置
2F	前ギャラリー	1	15A×1 調光卓 1回線使用
	奥ギャラリー		1 移動型調光器 1回線使用
	上手ギャラリー(奥側)	1	移動型調光器 1回線使用
	下手ギャラリー(奥側)	1	移動型調光器 1回線使用
3F	中1ギャラリー		2 移動型調光器 2回線使用
	中2ギャラリー		2 移動型調光器 2回線使用
	奥ギャラリー	3	15A×1

照明器具・設備

名称	直回路	電球・器具	数量	備考
1F	前ウォールコンセント	30A 4 各回路20C2口		上下各2
	奥上手ウォールコンセント	60A 1		2F奥 センターコンセントと切換
	奥下手ウォールコンセント	30A 1 各回路20C2口		
2F	前ギャラリー			持込機器用分電盤内に配置
	奥ギャラリー	60A 1		ハロゲンピン 1kw 2 東芝 QL6-2M
	上手ギャラリー	60A 1		フレネル 500w 3 東芝 AL-AQF-5R 移動型調光器 1台常設
	下手ギャラリー	60A 1		フレネル 500w 3 東芝 AL-AQF-5R 移動型調光器 1台常設
3F	中1ギャラリー (CL)	60A 2		トツ 1kw 10 東芝 AQS-10
		30A 2 各回路20C2口		トツ 1kw 2 東芝 AQS-10 II 移動型調光器 2台常設
				カッターライト 500w 2 丸茂電機 RIKURI2 26°
	中2ギャラリー (SUS)	60A 2		トツ 500w 1 東芝 AL-AQS-5R
		30A 2 各回路20C2口		フレネル 500w 8 東芝 AL-AQF-5R 移動型調光器 2台常設
				カッターライト 575w 2 丸茂電機 RIKURI2 36°
	奥ギャラリー	30A 2 各回路20C2口		カッターライト 500w 2 丸茂電機 RIKURI2 26°
上手ギャラリー			トツ 500w 6 東芝 AL-AQS-5R	
下手ギャラリー			トツ 500w 1 東芝 AL-AQS-5R フレネル 500w 4 東芝 0.5KQS-III	

小ホール用 移動器具 ※ホール共通移動器具は別紙参照

名称	仕様	数量	備考
スポットライト	トツ 1kw 東芝 AQS-10 II	2	
	丸茂電機 CE II	2	
	フレネル 1kw 松村電機 AE-BF-8	2	
	松村電機 FI-8H	2	
	フレネル 500w 東芝 AL-AQF-5R	2	
PARライト	5M	16	
	5VN	6	
カラーチェンジャー	ワイブロン社 フォーランナー	8	信号ケーブル 9m×8 2m×10
	パワーサプライ	3	16台まで駆動可能 DMXケーブル 5m×10 1m×2
ミラーボール	楕円	1	3Fギャラリーに常設
ハンガー		20	

ケーブル

名称	仕様	数量
20C - 20C	10m	14
	5m	22
	2m	8
20C < 20C	1m	11
30C - 30C	5m	2
60C - 30C	2m	1
60C - 60C	2m	2
20C - 平行	2m	8
30C - 平行	2m	2
30C < 平行	2m	1